

VUE DE DESSUS


NOTA IMPORTANT POUR LES MAÇONS :

LES MASSIFS DE FONDATIONS DOIVENT ETRE REALISES EN BÉTON ARME CHEVILLABLE DOSE A 350 KG MINIMUM

TOUS LES MASSIFS DOIVENT ETRE STRICTEMENT AU MÊME NIVEAU, PLANS SANS AUCUN DEVERS

LE NIVEAU +/- 0 DES MASSIFS EST LE POINT LE PLUS HAUT DE LA CHAUSSÉE

LA ZONE DE REFOULEMENT DOIT ETRE NIVELEE AU NIVEAU DES MASSIFS DE FONDATION

 ULMALU 1000 V8 OUVERTURE A GAUCHE VUE DE L'EXTERIEUR TABLEAU DES PASSAGES ET DES FONDATIONS EN MM AU 01/01/2009				
A	B	B1	C	D
PASSAGE LIBRE ENTRE MASSIFS (Coté Passage)	LARG. + LONG. DU MASSIF PORTEUR	PASSAGE LIBRE ENTRE MASSIFS (refoulement)	PASSAGE LIBRE ENTRE POTEAUX	LONGUEUR POUTRE
8000 à 9000 mm	800 x 3700	8900	9000	12 500
9000 à 10000mm	800 x 4000	9900	10000	14 000